

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

■ 대상명 : *우리집*

■ 점검일 : 2024. 1. 23.

* 해당설비 점검

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 ·
전문공사 · 방염 · 다중이용업무비대행 · 위험물 인허가
TEL : 032) 548-1193 (대), FAX : 032) 548-1293
<http://www.hfpe.co.kr> / E-mail : hfpe@hanmail.net

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| 소화기 | 설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부 도장훼손, 용기부식, 노출의 이물질 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부 | 피난시설 | 유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원) 피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부 인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부 |
| 옥내화재 예진 설비 | 위치표시등의 점등 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부 | 휴대용비상조명등 | 사용시 자동으로 점등되는지의 여부 설치수량, 설치높이의 적합 여부 펌프 및 밧데리상태, 관리상태 |
| S·P 물포 소화 설비 | 유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부 | 특파 전실 제연 설비 | 제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부 수동기동장치의 사용, 파손 여부 옥내화재감지기와의 연동 여부 급기댐퍼, 배출용댐퍼, 송풍기의 정상작동 여부 |
| 가스 계 소화 설비 | 선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부 교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태 | 연결 송수관 / 살수설비 | 송수구 및 방수구의 이상여부 방수용 기구함(호스,노즐)상태 여부 송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부 |
| 자동화재 탐지설비 | 수신기 조작스위치 정위치 상태확인(경종,방송등) 수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무 위치표시등 및 발신기 이관상태 점검 경계구역내 감지기 탈락 및 훼손유무 시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부 | 비상콘센트 | 보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부 플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부 |
| 비상방송 비상경보설비 | 자동화탐지설비 작동시의 연동 적부 음향장치의 경보 및 음량의 적부 우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 상용전원 및 예비전원의 적부 | 가스누설정보 무통보조 | LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치 단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부 |

* 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자 의견 :

- 수신기 상태 : 이상없음, 스키치작동
- 그외 소방시설 변경사항 없음

| | | |
|--|-----|---------------|
| ※ 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다. | 점검자 | 이재기 |
| | | ○ (연기) |
| - 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손 - 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거 - 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치 - 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치 - 다중이용업소 : 피난안내도 미비치 - 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금) | 관리자 | 김충근 ○ (연기) |