

소방안전관리업무 대행 점검표

| | | | |
|-------|-----------------|------|-----------------|
| 건물명 | 유리우체국 | 점검일 | 25년 8월 21일(목요일) |
| 주 소 | 강화군 흥천리 강변동 409 | | |
| 점검업체명 | (주)한국소방엔지니어링 | 건물등급 | 2급 |

| 설비명 | 점검결과 세부내용 |
|--------|-----------|
| 소화설비 | 이상없음 |
| 경보설비 | 이상없음 |
| 피난구조설비 | 이상없음 |
| 소화용수설비 | |
| 소화활동설비 | 이상없음 |
| 기타 | 이상없음 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 확 인 | 관 계 인: 강경애 (서명) |
| 점 검 담당자 | 기 술 등 급 : 담 당 자 : 이계관 (서명) |

[소방안전관리업무 대행 점검표 작성사항]

1. 소방시설 점검 시 공용부 점검을 원칙으로 한다. 다만, 단독경보형 감지기 등이 동작(오동작)한 경우에는 단독경보형 감지기 등이 동작한 장소도 점검을 실시한다.
2. 방문 시 리모델링 또는 내부 구획변경 등이 있는 경우에는 해당 부분을 점검하여 점검표에 그 결과를 기재한다.
3. 계단, 통로 등 피난통로 상에 피난에 장애가 되는 물건 등이 쌓여 있는 경우에는 즉시 이동조치 하도록 관계인에게 설명한다.
4. 방화문은 항시 닫힘 상태를 유지하거나 정상 작동될 수 있도록 관계인에게 설명한다.
5. 점검 완료 시 해당 소방안전관리자(또는 관계인)에게 점검결과를 설명하고 점검표에 기재한다.



(주)한국소방엔지니어링

TEL : 032) 548-1193 FAX : 032) 548-1293

인천광역시 서구 완정로 163, 트리플타워 12층 (왕길동)